


## 1. 火災発生時の対応（横展開ルール）

### 【火災発生時の横展開ルール】

- ①(速報)火災発生報告書(発生部門より発行)
- ②横展開時重点チェック項目の決定  
(総務・生産・技術などの関係部門で協議)
  - ・チェック対象、チェックポイントの明確化
- ③火災事例の横展開を実施  
(中央防災部会事務局より展開)
  - ・社内、製造関係会社(国内／海外)
  - ・協力お取引先企業様
- ④類似火災防止(各部門の防災部会で実施)
  - ・重点チェック項目の落とし込み
    - 同一、類似工程/設備の点検・対策
    - 同一、類似作業要領書/標準などの点検・対策
  - ・「火災事例横展開管理表」を活用
- ⑤確認結果の集約(中央防災部会事務局)
- ⑥改善(中央防災部会)
  - ・全社ルール化、全社ルールの見直し
  - ・共通帳票化、共通帳票の見直し

# 1. 火災発生時の対応（横展開ルール）

## 【火災発生時の横展開ルール】



## 2. 具体的な対策事例

No.	火災事例	真因	対応実施例
①	パーツクリーナーを異なった用途に使用した為発生した火災 (危険物の不適切な取扱い)	作業者への危険物の取扱いに対する教育が不足	<ul style="list-style-type: none"> <li>・危険物の特性、取扱い教育</li> <li>・危険物の取扱い注意喚起の全社通知</li> <li>・火災防止自主点検表の改定</li> <li>・防火ポスターの作成と掲示</li> <li>・少量危険物の取扱ルールの制定</li> </ul>
②	同一作業場で異なる業者が危険物作業と火気使用作業を同時に実施したため発生した火災 (業者間の作業内容情報不足)	工事を一元的に管理・判断する仕組みがなかった	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事一覧による作業内容の一元管理</li> <li>・工事一覧に基づく工事立会者チェックの徹底</li> <li>・危険物持ち込み時の届出ルールを制定</li> <li>・危険物使用中に掲げる火気厳禁の垂幕作成</li> <li>・立入り業者へ事故説明と注意喚起</li> </ul>