

# ろう付炉の週末保温温度変更

ヤメル

ナオス

トメル

サゲル

ヒロウ

カエル

【改善前】週末保温温度 800℃

- ・通常稼働時と同じ温度で保温

**炉壁酸化防止**の為、保温必要

【改善後】週末保温温度 400℃


- ・**酸化防止最低温度を調査**
- ・立上げタイミングはタイマーで自動ON



週末の待機電力を  
低減させた

設備寿命延命のため

**稼働時と同じ温度設定**



設備寿命に影響する

**限界条件を把握**し、運用変更

ポイント

現状の設定を疑い

**限界条件を見直し**